



VINÇOTTE vzw
 Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
 BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.: 306969234

Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
 Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
 Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gemblioux@vincotte.be

BELAC N 360194
 040-INSP Resi code: 11

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk : Lebreco Installatie: Lebbrecht T. / Schommelswaart Eigenaar / Uitbater / Beheerder : Lebbrecht T. / Schommelswaart

Naam, voornaam : Lebreco Naam, voornaam : Lebbrecht T. / Schommelswaart
 Adres : Schommelswaart
 Post nr. + Stad : 9000 Gent
 Ident. Kaart nr. : 0041801306 Tel. : 1
 BTW nr.: BE 0041801306

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI") 0

Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)
 Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)
 Controlebezoek (6.5.)
 Controlebezoek verzwaring aansluiting oude installatie (8.4.1.)
 Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)
 Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)

Afwijkingen Deel 8: Toegepast Niet toegepast

Woonenheid Vóór 1/10/1981
 Werkenheid Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020
 Werfinstallatie Vanaf 1/06/2020

Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel
 Technische lokalen van een residentieel geheel
 Gedecentraliseerde productie-installatie
 Andere installatie:

Algemene gegevens elektrische installatie : Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. Datum

Gegevens verdeler EAN 541448820054787958 EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst
 Naam verd.: 34629017 kWh meter nr. 34629017 meterstand dag: 16152 nacht: 1 kWh excl. nacht meter :
 nr. : meterstand :

Gegevens installatie Bescherming aansluiting (A) : 20 25 32 40 50 63 80 100

Ontworpen voor U_N : Mono 230 V 3x230 V 3N400 V

Maximale nominale stroom (A) : 20 25 32 40 50 63 80 100

Voedingsleiding hoofdbord : 2 X 10 mm² - Type : V0B

Aardverbindingssyst.: TT

Beschrijving installatie Zie bijlage(n) Algemene differentieelstroominrichting : 50 A / 300 mA Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 20

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Verplaatsb. materieel Vast materieel /doorsnede Schema's

Aardingsweerstand : 22,5 Ω Algemeen isolatieniveau 2 MΩ Controle foutlus Continuïteit (equipot., PE) Test diff.

Alg. diff. : was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden Schema's en plannen getekend: Ja / Nee

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken Nieuwe installatie Nihil geen

Vastgestelde inbreuken Bestaande installatie Nihil geen

Opmerkingen Nihil geen

Besluit : De elektrische installatie voldeet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
 De elektrische installatie voldeet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór
 door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker : David Agent nr. 3955 Datum: 17/02/2021

Bijlage(n) : Situatieplan(nen) : 3 Einddraadsschema('s) : 2

Voor de directeur generaal - Handtekening Duker

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
 - De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 - Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 - Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.