

Nolgende keuring 25/09/2028

CONFORMITEITSATTEST

VOOR
Mazoutreservoirs

ALMAX

PARKWIJK 19

98 FIRM: NAZARETH
(stempel)

TEL: 09-365.00.95.

KLANT: Coppers
Straat: J. de Pauw
Postnummer: 9840 Gemeente: De Pinte nr. 90
Tel: _____

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: SU 3433
Adres reservoir: idem
Nominale inhoud reservoir: 3200l - Materiaal: EKW staal Buitenwand toegankelijk ontoegankelijk
Nummer van het reservoir: _____

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: _____ Datum uitvoering controle: 16.09.2023
..... 24/09/2018

Controles:

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen:

Horoutput 50 cm

 Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
 Verdere exploitatie niet toegelaten (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: _____ Datum uitvoering controle: _____
.....

Controles:

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 hPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen:

 Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
 Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
 Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel:

Naam & handtekening klant:

023

Dauwstraat 12 • 1070 Brussel