

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: **20161221-019-004** Datum onderzoek: **20/12/2016** Agent: **Dierick J.** HK: 20/12/2041 CFM: 1/1

ALGEMENE GEGEVENS

Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: **Voormuide 18 ,9000 Gent**
Opdrachtgever: **Rombaut Valentijn, Meulestedekaai 46 , 9000 Gent**
Bedrijf: **Rombaut BVBA** Ond nr / IDnr: **BE0870193730**
Eigenaar: **Jacobs Simon , Voormuide 18 , 9000 Gent**
Type lokalen: **Woning**
Doel onderzoek: **270 - Gelijkvormigheid/indienststelling**

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN-code/Zegel:	0005000	Continuïteitsmeting:	ok
Nominale spanning:	3 x 400V + N	ADS testknop:	ok
Hoofdbeveiliging:	20A	ADS foutlus:	ok
Voedingsleiding:	4 x 10 mm² XVB	Bescherming RA OA:	ok
		R isolatie:	OK, > 0,5 MΩ
Elektrode type:	Pen	R aarde:	15,60 ohm
Aantal borden:	1	Schema's:	ok
Aantal stroombanen:	17	Staat vast	
Waarde ADS:	300mA 40A	elektrisch materieel:	ok



TOELICHTING

2de verdieping valt buiten het aspect van het onderzoek.
Keukeninrichting nog niet volledig afgewerkt.

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1 Geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.
De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op **20/12/2041** of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.
Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Inspecteur: **Dierick J.**

